Технический паспорт

INOVA
GROUP

Содержание

1013850 3

Технический паспорт

1013850

Гильза маркировки проводника, ширина 23 мм, диаметр провода 2,0-4,0 мм, Надевание, размер поля 4 x 23 мм

Основные характеристики

Марка	PATG 2/23
Тип	Гильза маркировки проводника, ширина 23 мм
Диаметр проводника	2,0-4,0 мм

Обзор

- Система маркировки проводов и кабелей состоит из держателя и вставных табличек.
- Маркировочное кольцо PATG представляет собой закрытый несъемный держатель маркировки.
- Оно может использоваться для обозначения провода диаметром от 0,6 до 50 мм.
- Маркировка выполняется при помощи соответствующих вставных табличек UC-WMT, UCT-WMT, US-WMT, WMTW и EMT.