

Технический паспорт

INOVA
GROUP

Содержание

1013070 3

Технический паспорт



1013070

Гильза маркировки проводника, ширина 15 мм, диаметр провода 14,0-22,0 мм, Надевание, размер поля 4 x 15 мм

Основные характеристики

Марка	PATG 6/15
Тип	Гильза маркировки проводника, ширина 15 мм
Диаметр проводника	14,0-22,0 мм

Обзор

- Система маркировки проводов и кабелей состоит из держателя и вставных табличек.
- Маркировочное кольцо PATG представляет собой закрытый несъемный держатель маркировки.
- Оно может использоваться для обозначения провода диаметром от 0,6 до 50 мм.
- Маркировка выполняется при помощи соответствующих вставных табличек UC-WMT, UCT-WMT, US-WMT, WMTW и EMT.