

Технический паспорт

INOVA
GROUP

Содержание

1013795	3
----------------------	----------

Технический паспорт



1013795

Гильза маркировки проводника, ширина 10 мм, диаметр провода 0,6-1,2 мм, Надевание, размер поля 4 x 10 мм

Основные характеристики

Марка	PATG 0/10
Тип	Гильза маркировки проводника, ширина 10 мм
Диаметр проводника	0,6-1,2 мм

Обзор

- Система маркировки проводов и кабелей состоит из держателя и вставных табличек.
- Маркировочное кольцо PATG представляет собой закрытый несъемный держатель маркировки.
- Оно может использоваться для обозначения провода диаметром от 0,6 до 50 мм.
- Маркировка выполняется при помощи соответствующих вставных табличек UC-WMT, UCT-WMT, US-WMT, WMTW и EMT.