

# Технический паспорт

**INOVA**  
GROUP

## Содержание

<b>PMP131-A1B01A1X</b> .....	<b>3</b>
------------------------------	----------

## Технический паспорт



### PMP131-A1B01A1X

Датчик избыточного давления Cerabar T PMP131, 0...40 бар, 0,5 %, Резьба G1/2" наруж. заподлицо, Мембрана: Открытая, Аналог.выход: 4...20 мА 2-проводн., Разъём M16 DIN 43650, IP65

### Основные характеристики

Тип	Датчик избыточного давления
Марка	Cerabar T PMP131
Способ измерения	Непрерывное измерение
Диапазон измерения	0...40 бар
Точность измерения, %	0.5
Мех.присоединение	Резьба G1/2" наруж. заподлицо
Тип мембраны	Открытая
Аналоговые выходы	4...20 мА 2-проводн.
Дискретные выходы	-
Эл.присоединение	Разъём M16 DIN 43650
Температура измеряемой среды	-25...+70 °C
Степень защиты корпуса	IP65
Производитель	Endress+Hauser

## Обзор

Экономичный компактный преобразователь избыточного/абсолютного давления и разрежения Cerabar T PMP131 с металлической мембраной.

Области применения: измерение давления в резервуарах и трубопроводах.

Особенности прибора:

- Кремниевый чувствительный элемент, работающий по тензорезистивному принципу действия;
- Съёмный ЖК индикатор;
- Стойкость к 4-х кратным перегрузкам;
- Использование при давлении до 400бар;
- Межповерочный интервал: 4 года;
- Фиксированный ряд диапазонов измерения.

### Область применения

- Базовая приведённая погрешность:  $\pm 0,5\%$ ;
- Взрывозащита: Ex ib;
- Выходной сигнал: 4..20мА, 0...10В, PNP релейный сигнал;
- Температура рабочей среды:  $-25...+70^{\circ}\text{C}$ ;
- Температура окружающей среды:  $-25...+75^{\circ}\text{C}$  (Ex i:  $-25 \dots +65^{\circ}\text{C}$ );
- Диапазон измеряемого давления: 0...1/2/4/10/40/100/400 бар;
- Корпус:
- материал: нержавеющая сталь;
- степень защиты корпуса: IP65...68;
- Материал мембраны: 316L;
- Присоединение к процессу: резьбы M20\*1.5; G1/4"; G1/2"; G1/2" заподлицо; NPT1/4"; NPT1/2".